



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE
“Audere in ardore”

CAP 34144 – Via B. D’Alviano 15/1
tel. 040.3789.911

Ufficio Prevenzione Incendi
tel. 040.3789.915

PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it

- A
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
 - Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Trieste
 - Ordine dei Chimici della Provincia di Trieste
 - Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Trieste
 - Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Trieste
 - Ordine dei Periti Industriali e dei P.I.L. della Provincia di Trieste
 - Collegio degli Agrotecnici e degli A.L. della Provincia di Trieste
 - Collegio dei Periti Agrari e dei P.A.L. della Provincia di Trieste
- p.c.
- Regione Autonoma F.V.G.
 - Comuni della Provincia di Trieste

S
OGGETTO: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la prevenzione incendi.

i

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 169 del 21 luglio 2023 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse:

- DECRETO 7 luglio 2023 – *“Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio”.*

Il decreto, al fine di definire requisiti omogenei sul territorio nazionale e favorire la diffusione e l’utilizzo dei combustibili alternativi sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approva la regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.

Le disposizioni contenute nel decreto potranno inoltre essere applicate, previa valutazione del rischio, anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno gassoso diverse da quelle puntualmente definite nella regola tecnica.

Sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it, nella sezione “Testi coordinati di Prevenzione Incendi”, all’indirizzo <https://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=4173>, sarà pubblicato il relativo testo coordinato.

Si chiede di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

p. il Comandante Provinciale
(Ing. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA)
Il Responsabile dell’Ufficio P.I.
(DVD Ing. Stefano Campajola)

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)